



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁODAWIE**

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20
e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl,
https://www.gov.pl/web/psse-wlodawa

Włodawa, dnia 20 marca 2025 r.

ONS-HK.9011.2.30.2025

**Wójt Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
NA TERENIE POWIATU WŁODAWSKIEGO ZA 2024 r.**

I. Wykaz producentów wody oraz charakterystyka urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Wola Uhruska

Tabela 1. Wykaz producentów wody

Nazwa producenta wody	Nazwa wodociągu	Gmina	Produkcja dobową wody [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Sposób uzdatniania/ dezynfekcji wody	Jakość wody na stan 31.12.2024 r.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o., ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska	Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Wola Uhruska	Wola Uhruska	333,55	1800	odżelazianie, podchloryn sodu	Przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o., ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska	Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Siedliszcze	Wola Uhruska	51,95	700	odżelazianie, podchloryn sodu	Przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o., ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska	Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Majdan Stuleński	Wola Uhruska	44,07	400	odżelazianie	Przydatna do spożycia
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm	Wodociąg lokalny Placówki Straży Granicznej w Zbereżu	Wola Uhruska	2,5	Brak stałych odbiorców wody	zmiękczenie wody, lampy UV	Przydatna do spożycia

II. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody.

W 2024 r. na kontrolowanych wodociągach nie występowały przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów. Nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych ani działań naprawczych.

III. Wpływ stwierdzonej wartości przekroczenia parametrów na zdrowie konsumentów.

Nie dotyczy.

IV. Zgłaszane reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na terenie Gminy Wola Uhruska

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie nie wpłynęły zgłoszenia dotyczące niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Wola Uhruska.

mgr inż. Mariusz Januszko
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Włodawie
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a